



172512050105

正本


检测报告

大成检字[2021]-05-019a 号

项目名称: 一线冷却机（窑头）烟气排放连续监测系统比对检测
委托单位: 华新水泥（红河）有限公司
检测类别: 委托性检测
报告日期: 2021年5月24日

红河州大成环保科技有限公司





声 明

- 1.报告无公司检验检测专用章和正本章无效。
- 2.报告无编制人、校核人、审核人和批准人（或其授权签字人）签字无效；报告内容涂改无效。
- 3.未经本公司书面批准，不得复制和部分复制检测报告。复制报告未重新加盖公司检验检测专用章和正本章无效。
- 4.检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期则视为对本检测报告无异议。
- 5.报告结果仅对所测样品有效，由委托单位自行采集的样品，本检测报告仅对送检样品负责，不对样品来源负责。
- 6.报告未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 7.带“*”号项目为非计量认证项目。
- 8.报告数据栏中数据中有“L”，则表示结果低出方法检出限，“L”前的数字表示检出限的数值。
- 9.本报告一式四份，正本三份发送给检测委托单位，副本一份存入公司档案。

本机构通讯资料

单 位：红河州大成环保科技有限公司

地 址：云南省红河州蒙自市文澜镇护国路西段南侧金城公司内二期科贸中心电商园区 A 区二层 B202 号

E - mail: dchb@yndchb.com

邮 编：661199

电 话：0873-3879905



一、样品情况

| | | | |
|-------|--|------|-----------------|
| 项目名称 | 一线冷却机（窑头）烟气排放连续监测系统比对检测 | | |
| 委托单位名 | 华新水泥（红河）有限公司 | | |
| 委托单位地 | 云南省红河州开远市西南路 | | |
| 联系人 | 钱 灿 | 联系方式 | 13087453657 |
| 样品信息 | 检测点位：一线冷却机（窑头）； | | |
| | 检测因子：颗粒物、流速、烟温； | | |
| | 检测频次：检测 1 天，颗粒物、流速、烟温分别测 6 组。 | | |
| 保存方式 | 按《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关要求保存和管理。 | | |
| 样品状态描 | 外观完好，标识唯一。 | | |
| 采样人 | 尹忠伟、蒋永金 | 采样日期 | 2021 年 5 月 13 日 |
| 送样人 | 尹忠伟 | 接样日期 | 2021 年 5 月 15 日 |
| 接样人 | 张 雨 | 检测日期 | 2021 年 5 月 15 日 |

二、分析方法、使用仪器及最低检出限

| 序号 | 检测项目 | 检测依据/标准名称及标准号 | 仪器名称及型号 | 最低检出限 | 检测人员 |
|----|------|--|--------------------------|-------|------------|
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 及修改单 | 自动烟尘（气）测试仪 磅应 3012H 型 | — | 高 蕾 |
| | | | 万分之一分析天平 AL204 | | |
| 2 | 流速 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 及修改单 | 自动烟尘（气）测试仪 磅应 3012H 型 | — | 尹忠伟 蒋永金 |
| 3 | 烟温 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 及修改单 | 自动烟尘（气）测试仪 磅应 3012H 型 | — | |

三、比对考核标准

评价标准：《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）比对校验技术要求，详见下表：

| 检测项目 | | | 考核指标 |
|-------------|-----|-----|--|
| 颗粒物 CEMS | 颗粒物 | 准确度 | 排放浓度>200mg/m ³ 时，相对误差不超过±15% |
| | | | 100mg/m ³ <排放浓度≤200mg/m ³ 时，相对误差不超过±20% |
| | | | 50mg/m ³ <排放浓度≤100mg/m ³ 时，相对误差不超过±25% |
| | | | 20mg/m ³ <排放浓度≤50mg/m ³ 时，相对误差不超过±30% |
| | | | 10mg/m ³ <排放浓度≤20mg/m ³ 时，绝对误差不超过±6mg/m ³ |
| | | | 排放浓度≤10mg/m ³ 时，绝对误差不超过±5mg/m ³ |
| 流速 CMS | 流速 | 准确度 | 流速>10m/s时，相对误差不超过±10% |
| | | | 流速≤10m/s时，相对误差不超过±12% |
| 温度 CMS | 温度 | 准确度 | 绝对误差不超过±3℃ |

四、现场检测条件

- (1) 现场比对校验检测在一天内完成；
- (2) 现场检测期间生产设备运行正常，固定污染源烟气排放连续监测系统（CEMS）运行稳定；
- (3) 参比方法与烟气 CEMS 同时段进行采样检测；
- (4) 参比方法测定颗粒物和烟气参数（包括流速、温度），其采样位置和采样点按照《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》HJ75-2020 进行设置；采样位置与烟气排放连续监测系统的采样探头设置在同一水平面，避开弯道区与涡流区，符合采样点的设置规范要求；
- (5) 站房基础设施基本配备齐全；
- (6) 排放口设置规范。

颗粒物 CEMS/流速 CEMS/温度 CEMS 准确度检测

测试人员：尹忠伟、蒋永金

CEMS 生产厂商：日本岛津

测试地点：华新水泥（红河）有限公司

CEMS 型号、编号：NSA-3080A

测试位置：一线冷却机（窑头）

CEMS 原理：RBV-DUST 后散射光

参比方法仪器生产厂商：青岛崂山应用技术研究

型号、编号：崂应 3012H 型、16-1

原理：皮托管平行采样法：采用微电脑和高精度微差压传感器，进行流量跟踪采样。

烟温：热电偶法

| 日期 | 时间 (时、分) | 参比方法 | | | | | | | | | | CEMS | | | 颗粒物 颜色 | 备注 |
|-------------------------------|-------------|-------|----------|--------------|-------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|------|-------|-----------|----|
| | | 序号 | 滤筒 编号 | 颗粒物重 (mg) | 标干体积 (L) | 浓度 (mg/m ³) | 流速 (m/s) | 温度 (°C) | 测定值 (mg/m ³) | 流速 (m/s) | 温度 (°C) | | | | | |
| 2021.05.13 | 11:38-11:57 | 1 | 01 | 3.4 | 254.1 | 13.4 | 21.3 | 97.7 | 17.1 | 19.4 | 95.5 | 17.1 | 19.4 | 95.5 | 微灰 | / |
| 2021.05.13 | 12:03-12:22 | 2 | 02 | 3.8 | 295.2 | 12.9 | 21.7 | 96.8 | 17.2 | 19.9 | 99.7 | 17.2 | 19.9 | 99.7 | 微灰 | / |
| 2021.05.13 | 12:28-12:47 | 3 | 03 | 3.7 | 260.3 | 14.2 | 22.3 | 105.3 | 20.0 | 20.5 | 106.0 | 20.0 | 20.5 | 106.0 | 微灰 | / |
| 2021.05.13 | 13:01-13:20 | 4 | 04 | 3.3 | 238.8 | 13.8 | 21.0 | 115.9 | 14.3 | 19.2 | 117.2 | 14.3 | 19.2 | 117.2 | 微灰 | / |
| 2021.05.13 | 13:28-13:47 | 5 | 05 | 3.0 | 256.0 | 11.7 | 22.1 | 108.0 | 15.8 | 20.8 | 107.8 | 15.8 | 20.8 | 107.8 | 微灰 | / |
| 2021.05.13 | 13:52-14:11 | 6 | 06 | 2.6 | 241.2 | 10.8 | 20.8 | 108.1 | 16.2 | 20.2 | 106.1 | 16.2 | 20.2 | 106.1 | 微灰 | / |
| 颗粒物浓度平均值 (mg/m ³) | | 12.8 | | | | | | | | | | 16.8 | | | | |
| 流速平均值 (m/s) | | 21.5 | | | | | | | | | | 20.0 | | | | |
| 烟温平均值 (°C) | | 105.3 | | | | | | | | | | 105.4 | | | | |
| 颗粒物绝对误差 (mg/m ³) | | 4.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 流速相对误差 (%) | | -6.98 | | | | | | | | | | | | | | |
| 烟温绝对误差 (°C) | | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | |



速度场系数检测

测试人员：尹忠伟、蒋永金

测试地点：华新水泥（红河）有限公司

测试位置：二线冷却机（窑头）

参比方法仪器生产厂商：青岛崂山应用技术研究所

原理：采用微电脑和高精度微差压传感器，进行流量跟踪采样。

参比方法计量单位：m/s

CMS 生产厂商：日本岛津

CMS 型号、编号：NSA-3080A

CMS 原理：皮托管

型号、编号：崂应 3012H 型、16-1

CMS 计量单位：m/s

| 日期 | 方法 | 测定次数 | | | | | | 平均值 | 标准偏差 | 相对标准偏差 (%) | |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|------------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 2021.05.13 | 参比方法 | 11:38-11:57 | 12:03-12:22 | 12:28-12:47 | 13:01-13:20 | 13:28-13:47 | 13:52-14:11 | 21.5 | 0.602 | 2.80 | |
| | | 21.3 | 21.7 | 22.3 | 21 | 22.1 | 20.8 | 20.0 | 0.606 | 3.03 | |
| | | 19.4 | 19.9 | 20.5 | 19.2 | 20.8 | 20.2 | 1.08 | 0.025 | 2.36 | |
| | 速度场系数 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | | | | |
| 速度场系数均值 | | 1.08 | 标准偏差 | | | | 0.025 | 相对标准偏差 (%) | | | 2.36 |

CEMS 比对监测结论

（本结论不属计量认证范围）

测试位置：一线冷却机（窑头） CMS 型号、编号：NSA-3080A

| 监测项目 | 手工监测数据（平均值） | 自动监测数据（平均值） | 比对监测结果 | 考核指标 | 指标要求 |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------|--|
| 颗粒物 | 12.8mg/m ³ | 16.8mg/m ³ | 4.0mg/m ³ | 绝对误差 | 10mg/m ³ <排放浓度≤20mg/m ³ 时，绝对误差不超过±6mg/m ³ |
| 温度 | 105.3℃ | 105.4℃ | 0.1℃ | 绝对误差 | 绝对误差不超过±3℃ |
| 流速 | 21.5m/s | 20.0m/s | -6.98 % | 相对误差 | 流速>10m/s 时，相对误差不超过±10% |

根据比对监测结果和执行标准的比对分析，结果表明：所比对监测的 CEMS 技术指标颗粒物、烟温、流速均符合《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）的相关要求。

报告编制： 李连英 日期：2021年5月24日
校核： 张媛华 日期：2021年5月24日
审核： 李俊 日期：2021年5月24日
批准： 李翠芳 日期：2021年5月24日

.....结束页.....



《植物分类学报》创刊号

（创刊号）

（创刊号）

| 姓名 | 单位 | 地址 | 电话 | 邮编 | 职业 |
|-----|------------|----|------|--------|-----|
| 李德全 | 中国科学院植物研究所 | 北京 | 2620 | 100046 | 研究员 |
| 王世杰 | 中国科学院植物研究所 | 北京 | 2620 | 100046 | 研究员 |
| 陈心启 | 中国科学院植物研究所 | 北京 | 2620 | 100046 | 研究员 |
| 李博 | 中国科学院植物研究所 | 北京 | 2620 | 100046 | 研究员 |
| 李博 | 中国科学院植物研究所 | 北京 | 2620 | 100046 | 研究员 |

本期刊物，由植物研究所编委会负责编辑，由植物研究所出版。本期刊物，由植物研究所编委会负责编辑，由植物研究所出版。本期刊物，由植物研究所编委会负责编辑，由植物研究所出版。

李博



| | | | | | |
|-----|------------|----|------|--------|-----|
| 李博 | 中国科学院植物研究所 | 北京 | 2620 | 100046 | 研究员 |
| 王世杰 | 中国科学院植物研究所 | 北京 | 2620 | 100046 | 研究员 |
| 陈心启 | 中国科学院植物研究所 | 北京 | 2620 | 100046 | 研究员 |
| 李博 | 中国科学院植物研究所 | 北京 | 2620 | 100046 | 研究员 |

污染源监测期间企业生产工况记录

| | | | | | |
|------------|--------------|----------|-----------|-------------------|-------------|
| 企业名称(公章) | 华新水泥(红河)有限公司 | | 地址 | 红河州开远市西南路 | |
| 法人代表 | 杜平 | 联系人 | 周黎 | 联系电话 | 13577303723 |
| 行业类别 | 水泥制造 | | 建厂时间 | 1969年12月 | |
| 年平均生产时间 | 320天 | | 每天实际生产时间 | 24小时 | |
| 主要产品名称 | 设计产量 | | 检测期间产量 | | |
| | 万吨/年 | 吨/小时 | 万吨/年 | 吨/小时 | |
| 熟料 | 60 | 84 | 90 | 9438 | |
| 废气 | | | | | |
| 锅(窑)炉名称 | 5号窑头排放口 | | 设备型号规格 | | |
| 净化设施名称 | BS930电收尘器 | | 设备型号规格 | BS93025/10/3×90.4 | |
| 安装时间 | 2004 | 检测期间运行情况 | 正常 | 烟囱高度(m) | 30 |
| 燃料种类及名称 | | 产地 | | 燃烧方式 | |
| 正常生产燃料耗量 | 吨/小时 | | 检测期间燃料耗量 | 5.58吨/小时 | |
| 引风量 | 315000立方米/小时 | | 鼓风量 | 立方米/小时 | |
| 废水 | | | | | |
| 处理设备名称 | | 台(套)数 | | | |
| 设计处理能力 | 立方米/天 | | 实际处理能力 | 立方米/天 | |
| 新鲜用水量 | 吨/天 | | 废水年排放量 | 万吨/年 | |
| 重复用水量 | 吨/天 | | 检测期间废水排放量 | 立方米/天 | |
| 排往何处(水体名称) | | | | | |
| 噪声及无组织排放废气 | | | | | |
| 机器名称 | 型号 | 功率 | 运行情况 | | |
| | | | 开(台) | 停(台) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 备注 | | | | | |

填表人/日期: 黄弋 /2021年5月13日

审核/日期:

说明: 此表由企业填写。

烟气排放连续监测分钟平均值报表

排放源名称：华新水泥（红河）有限公司
 排放源编号：5#窑头排口

监测时间：2021年5月13日

| 时间 | 颗粒物 | | 标干流量 | 流速 | 温度 | 压力 | 湿度 | 备注 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------|-------|------|-------|------|----|
| | mg/m ³ | mg/m ³ | | | | | | |
| 2021/5/13 11:32 | 16.04 | N | 48.51 | 20.95 | 85.6 | -0.14 | 2.16 | N |
| 2021/5/13 11:33 | 16.01 | N | 46.25 | 20.45 | 94.1 | -0.10 | 2.17 | N |
| 2021/5/13 11:34 | 17.12 | N | 46.78 | 20.79 | 96.1 | -0.13 | 2.12 | N |
| 2021/5/13 11:35 | 16.40 | N | 47.20 | 20.99 | 96.6 | -0.11 | 2.10 | N |
| 2021/5/13 11:36 | 16.39 | N | 45.66 | 20.32 | 96.8 | -0.12 | 2.07 | N |
| 2021/5/13 11:37 | 16.82 | N | 44.83 | 19.94 | 96.5 | -0.10 | 2.11 | N |
| 2021/5/13 11:38 | 16.56 | N | 43.77 | 19.48 | 96.4 | -0.13 | 2.17 | N |
| 2021/5/13 11:39 | 16.90 | N | 44.95 | 19.99 | 96.3 | -0.11 | 2.14 | N |
| 2021/5/13 11:40 | 16.86 | N | 45.08 | 20.04 | 96.0 | -0.10 | 2.16 | N |
| 2021/5/13 11:41 | 16.50 | N | 42.89 | 19.05 | 96.0 | -0.10 | 2.11 | N |
| 2021/5/13 11:42 | 16.94 | N | 42.85 | 19.02 | 95.7 | -0.11 | 2.13 | N |
| 2021/5/13 11:43 | 16.33 | N | 42.24 | 18.74 | 95.5 | -0.11 | 2.09 | N |
| 2021/5/13 11:45 | 17.02 | N | 42.58 | 18.87 | 95.2 | -0.08 | 2.12 | N |
| 2021/5/13 11:46 | 17.03 | N | 43.35 | 19.22 | 95.3 | -0.12 | 2.12 | N |
| 2021/5/13 11:47 | 16.97 | N | 42.39 | 18.81 | 95.4 | -0.11 | 2.17 | N |
| 2021/5/13 11:48 | 16.76 | N | 42.43 | 18.83 | 95.4 | -0.12 | 2.16 | N |
| 2021/5/13 11:49 | 16.77 | N | 43.91 | 19.47 | 95.4 | -0.09 | 2.09 | N |
| 2021/5/13 11:50 | 16.85 | N | 44.11 | 19.55 | 95.5 | -0.12 | 2.04 | N |
| 2021/5/13 11:51 | 16.80 | N | 43.29 | 19.19 | 95.4 | -0.11 | 2.08 | N |
| 2021/5/13 11:52 | 17.15 | N | 43.04 | 19.07 | 95.4 | -0.09 | 2.08 | N |
| 2021/5/13 11:53 | 16.90 | N | 41.94 | 18.60 | 95.5 | -0.11 | 2.07 | N |
| 2021/5/13 11:54 | 17.05 | N | 42.44 | 18.80 | 95.3 | -0.10 | 2.05 | N |
| 2021/5/13 11:55 | 17.23 | N | 46.06 | 20.42 | 95.5 | -0.12 | 2.03 | N |
| 2021/5/13 11:56 | 17.69 | N | 47.13 | 20.91 | 95.8 | -0.11 | 2.05 | N |
| 2021/5/13 11:57 | 17.93 | N | 46.78 | 20.79 | 96.3 | -0.11 | 2.08 | N |
| 2021/5/13 11:58 | 17.99 | N | 47.75 | 21.24 | 96.5 | -0.11 | 2.10 | N |
| 2021/5/13 11:59 | 18.31 | N | 46.46 | 20.66 | 96.6 | -0.13 | 2.04 | N |
| 2021/5/13 12:00 | 18.68 | N | 48.39 | 21.52 | 96.8 | -0.11 | 2.01 | N |
| 2021/5/13 12:01 | 18.82 | N | 48.50 | 21.61 | 97.3 | -0.15 | 2.02 | N |
| 2021/5/13 12:02 | 19.01 | N | 47.64 | 21.25 | 97.8 | -0.10 | 2.05 | N |
| 2021/5/13 12:03 | 18.40 | N | 44.71 | 19.97 | 98.3 | -0.11 | 2.03 | N |



烟气排放连续监测分钟平均值报表

排放源名称： 华新水泥（红河）有限公司
 排放源编号： 5#窑头排口

监测时间： 2021年5月13日

| 时间 | 颗粒物 | | 标干流量 | 流速 | 温度 | 压力 | 湿度 | 备注 |
|-----------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| | 实测 | mg/m ³ | | | | | | |
| 2021/5/13 12:04 | 18.32 | N | 43.72 | 19.52 | 98.4 | -0.08 | 2.01 | N |
| 2021/5/13 12:05 | 16.61 | N | 43.67 | 19.51 | 98.5 | -0.11 | 2.02 | N |
| 2021/5/13 12:06 | 17.12 | N | 43.98 | 19.65 | 98.5 | -0.10 | 2.04 | N |
| 2021/5/13 12:07 | 17.00 | N | 44.01 | 19.67 | 98.5 | -0.08 | 2.08 | N |
| 2021/5/13 12:08 | 17.10 | N | 42.81 | 19.15 | 98.8 | -0.10 | 2.08 | N |
| 2021/5/13 12:09 | 16.75 | N | 42.66 | 19.08 | 98.9 | -0.11 | 2.04 | N |
| 2021/5/13 12:10 | 16.80 | N | 44.11 | 19.74 | 99.1 | -0.11 | 2.03 | N |
| 2021/5/13 12:11 | 17.02 | N | 45.67 | 20.48 | 99.6 | -0.13 | 2.06 | N |
| 2021/5/13 12:12 | 17.02 | N | 44.41 | 19.93 | 99.9 | -0.13 | 2.08 | N |
| 2021/5/13 12:13 | 17.25 | N | 44.48 | 19.98 | 100.0 | -0.14 | 2.08 | N |
| 2021/5/13 12:14 | 17.31 | N | 44.59 | 20.03 | 100.4 | -0.15 | 2.05 | N |
| 2021/5/13 12:15 | 17.11 | N | 44.58 | 20.03 | 100.5 | -0.10 | 2.07 | N |
| 2021/5/13 12:16 | 17.22 | N | 44.70 | 20.10 | 100.7 | -0.10 | 2.09 | N |
| 2021/5/13 12:17 | 17.37 | N | 44.76 | 20.15 | 100.8 | -0.12 | 2.13 | N |
| 2021/5/13 12:18 | 17.24 | N | 45.09 | 20.29 | 100.9 | -0.10 | 2.11 | N |
| 2021/5/13 12:19 | 16.68 | N | 45.59 | 20.51 | 100.8 | -0.11 | 2.09 | N |
| 2021/5/13 12:20 | 18.01 | N | 45.40 | 20.42 | 100.5 | -0.11 | 2.16 | N |
| 2021/5/13 12:21 | 17.08 | N | 45.07 | 20.27 | 100.3 | -0.14 | 2.16 | N |
| 2021/5/13 12:22 | 17.26 | N | 44.87 | 20.16 | 100.3 | -0.12 | 2.12 | N |
| 2021/5/13 12:23 | 17.11 | N | 44.87 | 20.14 | 100.1 | -0.10 | 2.04 | N |
| 2021/5/13 12:24 | 16.68 | N | 42.72 | 19.18 | 100.1 | -0.13 | 2.05 | N |
| 2021/5/13 12:25 | 16.57 | N | 40.66 | 18.24 | 100.0 | -0.09 | 2.08 | N |
| 2021/5/13 12:26 | 16.80 | N | 41.79 | 18.75 | 100.1 | -0.10 | 2.04 | N |
| 2021/5/13 12:27 | 17.31 | N | 40.11 | 17.98 | 99.9 | -0.11 | 2.00 | N |
| 2021/5/13 12:28 | 16.75 | N | 39.30 | 17.62 | 99.9 | -0.12 | 2.02 | N |
| 2021/5/13 12:29 | 16.74 | N | 43.43 | 19.47 | 99.8 | -0.11 | 2.03 | N |
| 2021/5/13 12:30 | 16.74 | N | 45.08 | 20.24 | 100.2 | -0.12 | 2.06 | N |
| 2021/5/13 12:31 | 14.83 | N | 46.01 | 20.69 | 100.5 | -0.12 | 2.09 | N |
| 2021/5/13 12:32 | 16.31 | N | 44.37 | 19.99 | 101.3 | -0.13 | 2.08 | N |
| 2021/5/13 12:33 | 14.64 | N | 44.04 | 19.88 | 102.2 | -0.13 | 2.07 | N |
| 2021/5/13 12:34 | 15.91 | N | 44.08 | 19.93 | 102.7 | -0.11 | 2.10 | N |

烟气排放连续监测分钟平均值报表

排放源名称：华新水泥（红河）有限公司

排放源编号：5#窑头排口

监测时间：2021年5月13日

| 时间 | 颗粒物 | | 标干流量 | 流速 | 温度 | 压力 | 湿度 | 备注 |
|-----------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| | 实测 | mg/m ³ | | | | | | |
| 2021/5/13 12:35 | 15.18 | N | 43.81 | 19.86 | 103.5 | -0.09 | N | |
| 2021/5/13 12:36 | 15.01 | N | 44.41 | 20.18 | 104.5 | -0.09 | N | |
| 2021/5/13 12:37 | 15.90 | N | 46.68 | 21.28 | 105.6 | -0.16 | N | |
| 2021/5/13 12:38 | 15.32 | N | 46.68 | 21.34 | 106.8 | -0.16 | N | |
| 2021/5/13 12:39 | 15.46 | N | 45.85 | 21.01 | 107.9 | -0.12 | N | |
| 2021/5/13 12:40 | 14.91 | N | 45.73 | 21.01 | 108.8 | -0.11 | N | |
| 2021/5/13 12:41 | 15.35 | N | 45.58 | 20.99 | 109.6 | -0.13 | N | |
| 2021/5/13 12:42 | 15.63 | N | 45.79 | 21.12 | 110.2 | -0.12 | N | |
| 2021/5/13 12:43 | 15.54 | N | 46.21 | 21.34 | 110.8 | -0.13 | N | |
| 2021/5/13 12:44 | 14.98 | N | 44.69 | 20.67 | 111.2 | -0.13 | N | |
| 2021/5/13 12:45 | 15.17 | N | 44.62 | 20.67 | 111.7 | -0.13 | N | |
| 2021/5/13 12:46 | 15.18 | N | 45.37 | 21.02 | 111.8 | -0.12 | N | |
| 2021/5/13 12:47 | 15.10 | N | 46.19 | 21.41 | 112.0 | -0.15 | N | |
| 2021/5/13 12:48 | 14.75 | N | 46.21 | 21.41 | 112.1 | -0.13 | N | |
| 2021/5/13 12:49 | 14.57 | N | 46.20 | 21.39 | 111.8 | -0.11 | N | |
| 2021/5/13 12:50 | 14.85 | N | 45.54 | 21.11 | 112.0 | -0.14 | N | |
| 2021/5/13 12:51 | 14.71 | N | 46.13 | 21.41 | 112.5 | -0.14 | N | |
| 2021/5/13 12:52 | 14.77 | N | 45.92 | 21.30 | 112.8 | -0.08 | N | |
| 2021/5/13 12:53 | 14.83 | N | 45.78 | 21.26 | 113.1 | -0.12 | N | |
| 2021/5/13 12:54 | 14.62 | N | 45.24 | 21.02 | 113.4 | -0.09 | N | |
| 2021/5/13 12:55 | 14.79 | N | 44.85 | 20.87 | 113.6 | -0.13 | N | |
| 2021/5/13 12:56 | 15.09 | N | 45.58 | 21.24 | 113.8 | -0.13 | N | |
| 2021/5/13 12:57 | 15.23 | N | 46.80 | 21.82 | 114.2 | -0.13 | N | |
| 2021/5/13 12:58 | 15.13 | N | 45.57 | 21.27 | 114.9 | -0.10 | N | |
| 2021/5/13 12:59 | 15.23 | N | 47.31 | 22.10 | 115.2 | -0.11 | N | |
| 2021/5/13 13:00 | 15.29 | N | 47.53 | 22.25 | 115.6 | -0.10 | N | |
| 2021/5/13 13:01 | 14.97 | N | 46.25 | 21.66 | 115.9 | -0.11 | N | |
| 2021/5/13 13:02 | 14.84 | N | 41.74 | 19.54 | 116.0 | -0.09 | N | |
| 2021/5/13 13:03 | 14.71 | N | 40.35 | 18.88 | 115.9 | -0.11 | N | |
| 2021/5/13 13:04 | 14.60 | N | 40.47 | 18.95 | 116.0 | -0.11 | N | |
| 2021/5/13 13:05 | 14.63 | N | 42.10 | 19.73 | 116.2 | -0.13 | N | |

烟气排放连续监测分钟平均值报表

排放源名称：华新水泥（红河）有限公司
 排放源编号：5#窑头排口

监测时间：2021年5月13日

| 时间 | 颗粒物 | | 标干流量 | 流速 | 温度 | 压力 | 湿度 | 备注 |
|-----------------|-------|-------------------|-------|-------|----|-------|------|----|
| | 实测 | mg/m ³ | | | | | | |
| 2021/5/13 13:06 | 14.79 | N | 42.16 | 19.77 | N | -0.12 | 2.13 | N |
| 2021/5/13 13:07 | 14.85 | N | 41.45 | 19.42 | N | -0.09 | 2.08 | N |
| 2021/5/13 13:08 | 14.71 | N | 40.13 | 18.81 | N | -0.10 | 2.09 | N |
| 2021/5/13 13:09 | 14.69 | N | 40.90 | 19.18 | N | -0.11 | 2.10 | N |
| 2021/5/13 13:10 | 14.72 | N | 42.28 | 19.85 | N | -0.13 | 2.13 | N |
| 2021/5/13 13:11 | 14.71 | N | 41.92 | 19.69 | N | -0.13 | 2.11 | N |
| 2021/5/13 13:12 | 14.59 | N | 39.63 | 18.61 | N | -0.09 | 2.07 | N |
| 2021/5/13 13:13 | 14.15 | N | 40.12 | 18.85 | N | -0.09 | 2.11 | N |
| 2021/5/13 13:14 | 14.00 | N | 40.10 | 18.87 | N | -0.11 | 2.14 | N |
| 2021/5/13 13:15 | 13.47 | N | 40.52 | 19.08 | N | -0.09 | 2.13 | N |
| 2021/5/13 13:16 | 13.39 | N | 40.85 | 19.23 | N | -0.10 | 2.10 | N |
| 2021/5/13 13:17 | 13.25 | N | 40.55 | 19.10 | N | -0.11 | 2.07 | N |
| 2021/5/13 13:18 | 13.62 | N | 39.62 | 18.68 | N | -0.09 | 2.12 | N |
| 2021/5/13 13:19 | 13.90 | N | 38.69 | 18.25 | N | -0.12 | 2.12 | N |
| 2021/5/13 13:20 | 14.11 | N | 39.24 | 18.51 | N | -0.08 | 2.12 | N |
| 2021/5/13 13:21 | 14.00 | N | 39.98 | 18.87 | N | -0.13 | 2.12 | N |
| 2021/5/13 13:22 | 14.07 | N | 39.27 | 18.52 | N | -0.11 | 2.07 | N |
| 2021/5/13 13:23 | 14.11 | N | 39.22 | 18.47 | N | -0.09 | 2.04 | N |
| 2021/5/13 13:24 | 14.33 | N | 39.48 | 18.57 | N | -0.09 | 2.07 | N |
| 2021/5/13 13:25 | 14.29 | N | 39.47 | 18.55 | N | -0.12 | 2.08 | N |
| 2021/5/13 13:26 | 13.88 | N | 39.36 | 18.49 | N | -0.11 | 2.09 | N |
| 2021/5/13 13:27 | 14.34 | N | 39.55 | 18.53 | N | -0.11 | 2.04 | N |
| 2021/5/13 13:28 | 14.81 | N | 41.73 | 19.54 | N | -0.13 | 2.09 | N |
| 2021/5/13 13:29 | 15.33 | N | 46.32 | 21.64 | N | -0.12 | 2.04 | N |
| 2021/5/13 13:30 | 15.66 | N | 45.77 | 21.33 | N | -0.14 | 1.99 | N |
| 2021/5/13 13:31 | 15.55 | N | 45.88 | 21.35 | N | -0.18 | 1.96 | N |
| 2021/5/13 13:32 | 15.37 | N | 46.18 | 21.41 | N | -0.12 | 1.94 | N |
| 2021/5/13 13:33 | 15.70 | N | 44.88 | 20.76 | N | -0.14 | 1.96 | N |
| 2021/5/13 13:34 | 15.93 | N | 45.10 | 20.80 | N | -0.11 | 1.98 | N |
| 2021/5/13 13:35 | 16.09 | N | 48.04 | 22.09 | N | -0.12 | 1.91 | N |
| 2021/5/13 13:36 | 16.05 | N | 46.67 | 21.40 | N | -0.11 | 1.88 | N |

烟气排放连续监测分钟平均值报表

排放源名称： 华新水泥（红河）有限公司
 排放源编号： 5#窑头排口

监测时间： 2021年5月13日

| 时间 | 颗粒物 | | 标干流量 | 流速 | 温度 | 压力 | 湿度 | 备注 |
|-----------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| | 实测 | mg/m ³ | | | | | | |
| 2021/5/13 13:37 | 16.16 | N | 45.87 | 20.98 | 107.6 | -0.13 | N | |
| 2021/5/13 13:38 | 16.25 | N | 46.42 | 21.17 | 106.6 | -0.12 | N | |
| 2021/5/13 13:39 | 15.99 | N | 46.53 | 21.15 | 105.6 | -0.12 | N | |
| 2021/5/13 13:40 | 16.14 | N | 46.48 | 21.09 | 104.7 | -0.12 | N | |
| 2021/5/13 13:41 | 16.07 | N | 46.11 | 20.87 | 103.9 | -0.09 | N | |
| 2021/5/13 13:42 | 15.76 | N | 44.71 | 20.22 | 103.3 | -0.10 | N | |
| 2021/5/13 13:43 | 15.89 | N | 43.96 | 19.84 | 102.7 | -0.11 | N | |
| 2021/5/13 13:44 | 16.03 | N | 44.16 | 19.91 | 102.2 | -0.11 | N | |
| 2021/5/13 13:45 | 15.98 | N | 44.11 | 19.87 | 101.8 | -0.10 | N | |
| 2021/5/13 13:46 | 15.81 | N | 45.11 | 20.32 | 101.8 | -0.11 | N | |
| 2021/5/13 13:47 | 16.02 | N | 46.11 | 20.77 | 101.8 | -0.12 | N | |
| 2021/5/13 13:48 | 15.95 | N | 45.54 | 20.51 | 101.9 | -0.12 | N | |
| 2021/5/13 13:49 | 15.94 | N | 44.19 | 19.92 | 102.2 | -0.10 | N | |
| 2021/5/13 13:50 | 16.01 | N | 44.00 | 19.85 | 102.6 | -0.10 | N | |
| 2021/5/13 13:51 | 15.56 | N | 43.92 | 19.85 | 103.0 | -0.11 | N | |
| 2021/5/13 13:52 | 15.87 | N | 43.73 | 19.76 | 103.3 | -0.09 | N | |
| 2021/5/13 13:53 | 15.86 | N | 46.44 | 21.00 | 103.4 | -0.10 | N | |
| 2021/5/13 13:54 | 16.47 | N | 43.85 | 19.86 | 103.9 | -0.12 | N | |
| 2021/5/13 13:55 | 15.90 | N | 43.38 | 19.68 | 104.5 | -0.11 | N | |
| 2021/5/13 13:56 | 16.22 | N | 46.06 | 20.91 | 104.9 | -0.12 | N | |
| 2021/5/13 13:57 | 16.20 | N | 44.39 | 20.16 | 105.2 | -0.11 | N | |
| 2021/5/13 13:58 | 16.19 | N | 44.37 | 20.18 | 105.5 | -0.13 | N | |
| 2021/5/13 13:59 | 16.33 | N | 44.53 | 20.27 | 105.8 | -0.12 | N | |
| 2021/5/13 14:00 | 16.28 | N | 44.03 | 20.05 | 106.0 | -0.13 | N | |
| 2021/5/13 14:01 | 16.51 | N | 44.01 | 20.03 | 106.2 | -0.11 | N | |
| 2021/5/13 14:02 | 16.29 | N | 44.20 | 20.15 | 106.4 | -0.14 | N | |
| 2021/5/13 14:03 | 16.60 | N | 44.29 | 20.20 | 106.6 | -0.11 | N | |
| 2021/5/13 14:04 | 16.73 | N | 44.14 | 20.13 | 106.8 | -0.12 | N | |
| 2021/5/13 14:05 | 16.77 | N | 45.28 | 20.66 | 107.0 | -0.12 | N | |
| 2021/5/13 14:06 | 17.09 | N | 45.26 | 20.65 | 107.1 | -0.08 | N | |
| 2021/5/13 14:07 | 14.34 | N | 44.61 | 20.38 | 107.4 | -0.10 | N | |

烟气排放连续监测分钟平均值报表

排放源名称： 华新水泥（红河）有限公司
 排放源编号： 5#窑头排口

监测时间： 2021年5月13日

| 时间 | 颗粒物 | | 标干流量 | 流速 | 温度 | 压力 | 湿度 | 备注 |
|-----------------|-------|---|-------|-------|--------|-------|------|----|
| | 实测 | | | | | | | |
| 2021/5/13 14:08 | 14.92 | N | 43.72 | 19.99 | 107.6 | -0.11 | 1.92 | |
| 2021/5/13 14:09 | 16.09 | N | 43.76 | 20.02 | 108.0 | -0.10 | 1.89 | |
| 2021/5/13 14:10 | 16.22 | N | 43.70 | 20.03 | 108.4 | -0.12 | 1.93 | |
| 2021/5/13 14:11 | 16.55 | N | 42.59 | 19.54 | 109.0 | -0.10 | 1.91 | |
| 2021/5/13 14:12 | 17.46 | N | 44.05 | 20.24 | 109.3 | -0.10 | 1.98 | |
| 2021/5/13 14:13 | 17.61 | N | 44.15 | 20.30 | 109.5 | -0.09 | 1.98 | |
| 2021/5/13 14:14 | 16.61 | N | 43.76 | 20.12 | 109.6 | -0.12 | 1.93 | |
| 2021/5/13 14:15 | 16.46 | N | 41.22 | 18.95 | 109.6 | -0.10 | 1.93 | |
| 2021/5/13 14:16 | 16.44 | N | 41.77 | 19.20 | 109.4 | -0.13 | 1.96 | |
| 2021/5/13 14:17 | 16.46 | N | 44.34 | 20.36 | 109.2 | -0.11 | 1.95 | |
| 2021/5/13 14:18 | 16.39 | N | 44.64 | 20.51 | 109.1 | -0.13 | 1.96 | |
| 2021/5/13 14:19 | 15.01 | N | 43.99 | 20.20 | 109.1 | -0.12 | 1.93 | |
| 2021/5/13 14:20 | 14.47 | N | 43.07 | 19.77 | 109.0 | -0.13 | 1.92 | |
| 2021/5/13 14:21 | 16.82 | N | 44.58 | 20.46 | 108.8 | -0.09 | 1.99 | |
| 2021/5/13 14:22 | 15.94 | N | 41.77 | 19.17 | 108.9 | -0.11 | 1.99 | |
| 2021/5/13 14:23 | 17.34 | N | 45.36 | 20.81 | 108.8 | -0.10 | 1.96 | |
| 平均值 | 14.02 | | 26.20 | 11.91 | 104.34 | -0.11 | 2.01 | |
| 最大值 | 19.01 | | 51.35 | 22.64 | 135.62 | -0.01 | 2.22 | |
| 最小值 | 12.35 | | 0.00 | 0.00 | 68.43 | -0.18 | 1.80 | |
| 样本数 | 1439 | | | | | | | |

上报单位(盖章)： 负责人： 报告日期： 年 月 日
 状态标记备注： N-正常、F-停运、D-故障、M-维护、C-校准、X-未能标记、T-超限、O-超标



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 172512050105

名称: 红河大成环保科技有限公司

地址: 蒙自市护国路金城公司二... 商园区A区二层B202号

此件仅用于办理事宜

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由 红河州大成环保科技有限公司 承担。

许可使用标志




172512050105

发证日期: 2021年01月21日

有效期至: 2023年04月10日

发证机关: 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

